ELSÄK-FS 2022:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

Brf Fältmarskalken i Solna (769600–1374) har upprättat rutiner enligt ELSÄK-FS 2022:3

Fortlöpande kontroll och okulär översyn i lägenheten ska ske 1 gång/år av lägenhetsinnehavaren enl. checklistan nedan.
Brister som upptäcks och som kan utgöra omedelbar fara ska åtgärdas omgående eller tas ur bruk. Övriga fel och brister ska åtgärdas så snart som möjligt.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för elanläggningen i lägenheten.
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att elanläggningen används på ett säkert sätt.
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att den elektriska utrustning som ansluts till elanläggningen är säker och används på ett säkert sätt.

Checklista:

Armaturer-
fast installation samt ansluten med stickpropp. Ansluten korrekt, rätt ljuskälla med rätt effekt, ej skadad sladd eller stickkontakt. Rätt produkt i rätt miljö.

Strömbrytare och vägguttag-
ej skadade eller lösa.

Fasta kabelinstallationer-
ej skadad eller missfärgad.

Elcentral-
motionera jordfelsbrytaren med testknappen var 6:e månad.
okulär översyn.

Ansluten elektrisk utrustning-
ej skadad eller i dåligt skick.
ej permanent ansluten med förlängningssladd.
ej sladd i kläm.
dammsug utrymmet bakom kyl och frys minst 1 gång/år. Dammet kan utgöra brandfara.

1988 Elektriska AB

S:t Ansgars Väg 6
169 51 Solna

Org.nr: 556818–9103
Tel: 070–4224312
Mail: info@1988elektriska.se